

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDEN TAVOITETASOKSI (LUOTETTAVUUSSTANDARDI)

Valtioneuvosto asettaa sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoksi luotettavuusstandardin, jonka mukaan Suomen sähköjärjestelmässä energiavajeen odotusarvo on enintään 1800 megawattituntia vuodessa ja tehovajeen odotusarvo enintään kolme tuntia vuodessa.

Sähkön sisämarkkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/943 (jäljempänä *EU:n sähkömarkkina-asetus*) 25 artiklan mukaan jäsenvaltioilla on kapasiteettimekanismeja soveltaessaan oltava käytössään luotettavuusstandardi. Luotettavuusstandardista on käytävä avoimella tavalla ilmi jäsenvaltion tarvittava toimitusvarmuuden taso. Jäsenvaltion on sääntelyviranomaisen ehdotuksesta vahvistettava luotettavuusstandardi, joka perustuu asetuksessa säädettyyn menetelmään. Luotettavuusstandardi on laskettava käyttäen vähintään toimittamatta jääneen sähkön arvoa ja markkinoille tulon kustannuksia tietyllä aikavälillä ja ilmaistava ”energiavajeen odotusarvona” ja ”tehovajeen odotusarvona”.

Energiavirasto on kansallisena sääntelyviranomaisena antanut 22.6.2021 ehdotuksensa luotettavuusstandardiksi EU:n sähkömarkkina-asetuksen mukaiseen menetelmään perustuen. Energiavirasto on ehdottanut luotettavuusstandardin asettamista siten, että energiavajeen odotusarvo on 1800 megawattituntia vuodessa ja tehovajeen odotusarvo kolme tuntia vuodessa.

Luotettavuusstandardia käytetään sähköjärjestelmän tehoreservin määrän mitoitusperusteena sekä sen arvioimisessa, onko Suomessa sähköresurssien riittävyteen liittyviä huolenaiheita.

Helsingissä 8.7.2021