

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN MÅLNIVÅ FÖR ELLEVERANSSÄKERHETEN (TILLFÖRLITLIGHETSNORM)

Statsrådet fastställer som målnivå för elleveranssäkerheten en tillförlitlighetsnorm enligt vilken den förväntade energin ej levererad i det finska elsystemet är högst 1800 megawattimmar per år och den förväntade förlorade lasten högst tre timmar per år.

Enligt artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el (nedan *EU:s elmarknadsförordning*) ska medlemsstater när de tillämpar kapacitetsmekanismer ha en tillförlitlighetsnorm. En tillförlitlighetsnorm ska på ett transparent sätt ange den nödvändiga nivån för medlemsstatens försörjningstrygghet. Medlemsstaten ska på förslag av tillsynsmyndigheten fastställa tillförlitlighetsnormen baserat på den metod som anges i förordningen. Tillförlitlighetsnormen ska beräknas med hjälp av minst värdet av förlorad last och kostnaden för ny resurs för en viss tidsram och ska uttryckas som förväntad energi ej levererad och förväntad förlorad last.

Energimyndigheten gav i egenskap av nationell tillsynsmyndighet den 22 juni 2021 ett förslag till en tillförlitlighetsnorm baserat på den metod som anges i EU:s elmarknadsförordning. Energimyndigheten har föreslagit att tillförlitlighetsnormen ska fastställas så att den förväntade energin ej levererad är 1800 megawattimmar per år och den förväntade förlorade lasten tre timmar per år.

Tillförlitlighetsnormen används som grund för dimensioneringen av effektreserven i elsystemet samt vid bedömning av om det i Finland finns orsak till oro när det gäller elresurserna och deras tillräcklighet.

Helsingfors den 8 juli 2021