




Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 Valtioneuvosto



Viite: 7131/815/2008 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Fennovoima Oy:n
ydinvoimalaitoshankkeelle; lausuntopyyntö

LAUSUNTO

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on vastaanottanut työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyynnön koskien Fennovoima Oy:n Pöyry Energy Oy:llä teettämää lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa Suomeen mahdollisesti rakennettavan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arvioimiseksi.

Perehdyttyään ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan, sisäasiainministeriön pelastusosasto toteaa, että ohjelma on pääpiirteissään kattavasti laadittu, eikä pelastusosastolla ole siihen merkittäviä muutosehdotuksia hankkeen tässä vaiheessa.

Pelastusosasto kehottaa kuitenkin kiinnittämään huomiota alla esitettäviin seikkoihin.

Pelastusosasto pitää tärkeänä tiivistä yhteistyötä paikallisen pelastustoimen sekä pelastustoimeen osallistuvien tahojen ja ohjelman toteuttajien välillä. Ohjelmassa tulee arvioida hankkeen mahdolliset vaikutukset pelastustoimen järjestelyihin, alueellisiin riskeihin sekä pelastustoimen palvelutason ylläpitämiseen. Lisäksi, ohjelmassa tulee huomioida väestön suojaaminen tai evakuointi onnettomuustilanteessa sekä näihin varautumisen ja toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset esimerkiksi liikennejärjestelyihin.

Laitoksen sijoituspaikkaa harkittaessa tulee arvioida onko tarkoituksenmukaista sijoittaa merkittävää sähköntuotantokapasiteettia lähelle toisiaan, sekä vakavan laitostonnettomuuden aiheuttamat seuraukset valtakunnan sähköntuotantokapasiteettiin, mikäli onnettomuuden sattuessa lähemmäs olevat yksiköt joudutaan sulkemaan. Keskittymästä aiheutuvat onnettomuuden kerrannaisvaikutukset tulee myös ottaa huomioon eri

Anneli

sijoitusvaihtoehtojen arvioinnissa. Säteilyturvakeskus on ohjeistanut ydinvoimalaitoksen sijaintipaikan valintaa koskevia perusteita ohjeessaan YVL 1.10.

Valmiusjohtaja



Janne Koivukoski

Ylitarkastaja



Mikko Jääskeläinen