



14.06.2026

BX7032
1078/10.02/2025

Työ- ja elinkeinoministeriö

PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO

1. TEM lausuntopyyntö 16.4.2026 pvasia 161879

KAUKOLÄMPÖÄ TUOTTAVA PIENYDINVOIMALAHANKE, KUOPIO

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Puolustusvoimien lausuntoa Kuopion Energia Oy:n kaukolämpöä tuottavan pienydinvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (VN/10941/2026) (viite 1).

Taustaa

Kuopion Energia Oy suunnittelee pienydinvoimalaa Kuopioon. Tarkastelussa on kaksi vaihtoehtoista laitospaikkaa, Hepomäki ja Sorsasalo. Pienydinvoimala tulisi koostumaan enintään neljästä reaktorista. Laitoksen suunniteltu reaktorien yhteenlaskettu lämpöteho on enintään noin 150 MW. Pienydinvoimalla tuotettu kaukolämpö siirretään uudella rakennettavalla kaukolämmön siirtoyhteydellä Kuopion Energian kaukolämpöverkkoon.

Puolustusvoimien lausunto YVA-ohjelmaan

Puolustusvoimien toimintaedellytykset

Puolustusvoimat pitää tärkeänä, että hankkeen jatkosuunnittelussa huomioidaan Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamisen edellytykset normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Puolustusvoimat toteaa, että ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on kuvattu hankkeen toteutusvaihtoehdot, hankkeen tekniset ratkaisut sekä suunnitellut ympäristövaikutusten arviointimenetelmät kattavasti. Puolustusvoimien näkökulmasta hankkeen jatkosuunnittelussa sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee arvioida hankkeen vaikutukset Puolustusvoimien toimintaedellytyksiin sekä henkilöstön suojaamiseen erityisesti poikkeus- ja onnettomuustilanteissa.

Henkilöstön suojaaminen

Ilmavoimien esikunnan asiantuntija-arvion perusteella hankkeen sijoituspaikkavaihtoehdoilla voi olla merkitystä Puolustusvoimien henkilöstön suojelun näkökulmasta. YVA-ohjelman mukaan pienydinvoimalan varautumisalue voi ulottua enintään noin 20 kilometrin etäisyydelle

voimalaitoksesta. Varautumisalueella voidaan onnettomuustilanteessa joutua toteuttamaan väestöön kohdistuvia suojaustoimenpiteitä. Puolustusvoimat toteaa, että Hepomäen sijoitusvaihtoehto sijaitsee yli 20 kilometrin etäisyydellä Karjalanlennoston tukikohta-alueesta. Tämän perusteella Hepomäen vaihtoehdon voidaan arvioida olevan Puolustusvoimien henkilöstön suojaamisen näkökulmasta Sorsasalon vaihtoehtoa parempi. Puolustusvoimat katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee tarkastella sijoituspaikkavaihtoehtojen vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaedellytyksiin sekä mahdollisiin henkilöstön suojaamistoimenpiteisiin vakavan onnettomuuden tilanteessa. Yhteenveto Puolustusvoimilla ei ole tässä vaiheessa muuta lausuttavaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Yhteyshenkilöt

3. Logistiikkarykmentti vastaa Puolustusvoimien alueidenkäytön edunvalvonnasta Pohjois- Savon alueella. Lausuntopyynnöt ja kutsut neuvotteluihin tulee lähettää sähköpostilla kirjaamo.3logr@mil.fi tai 3. Logistiikkarykmentin Esikunta (3LOGRE), PL 14, 41161 TIKKAKOSKI, ka-tuosoite Elemettitie18, Tikkakoski.

Yhteyshenkilöinä kaavoitus- ja edunvalvonta-asioissa ovat 3LOGR:n kiinteistöpäällikkö, Ins YAMK Janne Reijonen, p. 0299 573 262 ja kiinteistöinsinööri, Ins. YAMK, p. 0299 573 263. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@mil.fi.

Rykmentin komentaja
Eversti

Kalle Leinonen

Osastopäällikkö
Everstiluutnantti

Lasse Mannonen

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

LIITTEET

JAKELU

3. Logistiikkarykmentti

Esikunta
TIKKAKOSKI

Lausunto

3 (3)
BX7032
1078/10.02/2025

TIEDOKSI

ILMAVE
KARLSTO E
PE LOGOS