

29.03.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö  
Kirjaamo  
PL 32  
00023 Valtioneuvosto

TEM/1311/08.05.01/2017

### VTT Oy:n tutkimusreaktorin lupahakemus

Pyydettyinä lausuntonaan sisäministeriön pelastusosasto toteaa oman toimialansa näkökulmasta seuraavaa.

Koska reaktori sijaitsee kaupunkialueella, tulee purkutyön yhteydessä huolehtia että purkujätteen käsittelyssä ja varastoinnissa, samoin kuin käytetyn polttoaineen käsittelyssä ja varastoinnissa ei tule tilanteita joilla olisi vaikutusta ympäristön säteilytasoihin. Mahdollisuuksien mukaan, purkujätteen ja polttoaineen välivarastoinnit ja kuljetukset tulee minimoida, samoin kuin loppusijoitusta vaativan jätteen synty.

Lausuntopyyntöasiakirjoissa todetaan, että VTT:n ydinjätteiden mahdollinen välivarastointi sekä loppusijoitus Teollisuuden Voima Oyj:n tai Fortum Power and Heat Oy:n laitoksilla ei ole mahdollista yhtiöiden voimassa olevilla käyttöluvilla. Pelastusosaston näkemyksen mukaan asiaan tulee saada aikaan kestävä ratkaisu.

Pelastusosasto pitää tärkeänä yhteistyötä alueen pelastustoimen kanssa. Käytöstä poiston vaikutukset pelastustoimen järjestelyihin ja alueellisiin riskeihin tulee arvioida yhteistyössä alueen pelastustoimen kanssa.

Yksikön päällikön sijaisena,

Pelastusylitarkastaja

Rami Ruuska

Ylitarkastaja

Mikko Jääskeläinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 29.03.2018 klo 14:19. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.